

До лицата, които съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП имат право да присъстват на отваряне на пликите с предлагана цена на участници в процедурата за обществена поръчка с №ТТ001400

Относно: Дата, час и място на отваряне и оповестяване на ценови оферти по процедура с номер **ТТ001400** и предмет **"Доставка на полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат с 10% концентрация на алуминий"**

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че отварянето на плик „Предлагана цена“ в горната процедура ще се състои в централния офис на Възложителя с адрес: „Софийска вода“ АД, София, ж. к. "Младост" 4, ул. "Бизнес Парк София" №1, сграда 2А на дата: **07.08.2015 г. от 11:30 часа.**

Резултатите от оценяването по други показатели за оценка, различни от цената за продуктът на участника Солво ООД – съгласно чл. 33 от инструкции към участниците от документацията за участие:

Съответствие на офериранията ОПД с приложената информация с резултати от промишлено третиране на вода с продукта: установено е съответствие, а именно всички посочени ОПД в Таблица „Мътност/доза“ са равни на съответните видни от представените резултати (с точност до втория знак след десетичната запетая) за съответните мътностни диапазони, като в съответните клетки от колона „Съответствие на офериранията ОПД с приложената информация с резултати от промишлено третиране на вода с продукта“, беше посочено „Да“.

Проверка на ОЛД чрез лабораторен джар тест:

При анализа на мострата от оферирания продукт с джар теста се установи, че офериранията ОЛД постига изискванията посочени в чл. 33 от инструкции към участниците от документацията за участие, като в съответната клетка от колона „Проверка на ОЛД чрез лабораторен джар тест“, отнасяща се за съответната определена мътност на водата преди проверката, беше посочено „ДА“.

Оценка по показател „Техническа оценка“ по чл. 33. 1 от Инструкции към участниците: След умножаване на декларираните от участника оптимални лабораторни дози (ОЛД_i) за посочените интервали мътност със съответния коефициент на тежест и събиране на получените произведения, **резултатът ТОЛД** е равен на 5,60.

С уважение:

Радостина Стефанова
Старши специалист
отдел "Снабдяване"
"Софийска вода" АД
тел.: (02) 81 22 579
факс: (02) 81 22 588/9

