



РАЗЯСНЕНИЕ №2

До:	До всички лица изтеглили пълния електронен вариант на документация за участие в процедура № ТТ001400 - „Доставка на полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат с 10% концентрация на алуминий”	Дата:	04.06.2015 г.
От:	Радостина Стефанова – ръководещ процедурата		
Тел:	02/ 81 22 579	Факс:	02/ 81 22 588

Разяснение по процедура № ТТ001400 - „Доставка на полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат с 10% концентрация на алуминий”.

Във връзка с възникнали въпроси на лица, изтеглили пълния електронен вариант на документацията за участие в процедурата, изпращаме следните разяснения:

Въпрос №1:

Защо изпълнителя на поръчката се определя еднозначно от лабораторно изпитание, за което се знае, че има само информативен характер?

Отговор на въпрос №1:

Не се избира изпълнителя еднозначно от лабораторно изпитание, тъй като преди да се пристъпи към лабораторната проверка се разглежда и анализира изискуемата информация с резултати от промишленото приложение на съответния продукт и в случай, че същата удовлетворява заложените условия се пристъпва към лабораторна проверка на декларираните ОЛД за съответния мътностен интервал.

Въпрос №2:

Защо с една единствена лабораторна проба при някаква моментна мътност на суровата вода (каквато се случи в деня на изпитването) се решава кой ще е доставчика?

Отговор на въпрос №2:

В допълнение на горния отговор може да се добави, че се касае за лабораторна проверка на декларираните от участниците дози за съответен мътностен интервал (явяващ се в деня на проверката).

Въпрос №3:

Защо Жар тест (обемна коагулация в чаша) се използва като решаващ критерий за оценка на коагулант, който ще се прилага при контактна коагулация?

Отговор на въпрос №3:

Всички допуснати до лабораторна проверка продукти се подлагат паралелно при равни условия на един и същ метод на проверка, именно чрез обемна коагулация в чаша (джар-тест). Този метод на проверка е единствено възможният да се проведе в рамките на няколко часа и въпреки, че има информативен характер, Възложителя счита, че е достатъчно показателен за нуждите на оценяването на продуктите.

Въпрос №4:



В Списък на приложените към офертата документи – за плик 2, т. 25 е записано: Попълнена от участника Таблица „Мътност/доза“ с посочена оптимална промишлена доза (ОПД) за диапазон на мътността до 2 FNU и за още минимум 2 от посочените в таблицата мътностни диапазони, както и оптимална лабораторна доза (ОЛД) за **всеки** от посочените мътностни диапазони на обработваната вода.

В приложената Таблица „Мътност/доза“ графата ОЛД трябва ли да се попълни по време на подготовката на документацията – на база наш опит, или се попълва след провеждане на джар теста в лабораторията на Софийска вода?

Отговор на въпрос №4:

Приложената в документацията за участие таблица "Мътност/доза", включително графата "Оптимална лабораторна доза (ОЛД) на оферирания продукт в mg/l определена чрез лабораторен джар тест", трябва да бъде попълнена от участника съгласно изискванията на документацията за участие преди подаване на офертата.

С уважение,

Радостина Стефанова

