

**ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"****УТОЧНЕНИЯ**

До:	Всички фирми изтеглили пълния електронен комплект документация за участие и приложенията към нея по процедура ТТ001438	Дата:	23.07.2015 г.
От:	Звезделина Борисова		
Тел:	02/ 81 22 182	Факс:	02/ 81 22 588/589

Информация по процедура с номер **ТТ001438** „Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на нов газхолдер за биогаз”.

Във връзка с постъпил въпрос на фирма, изтеглила пълния електронен комплект документация за участие в процедурата, прилагаме следното уточнение:

Въпрос 1: Може ли да предоставите P&I Diagram (Piping and instrumentation diagram) на проекта?

Отговор 1: Да. Предоставяме P&I Diagram (Piping and instrumentation diagram) – Приложение (P&I Diagram).

Въпрос 2: Моля да потвърдите работно налягане 35 милибара.

Отговор 2: Да. Потвърждаваме, че посоченото в т.2.2.3. от Раздел А: Техническо задание, работно налягане на системата е 35 mbar.

С уважение,

Звезделина Борисова

Старши специалист "Снабдяване"

