

## ОТДЕЛ „СНАБДЯВАНЕ“

### **РАЗЯСНЕНИЕ 1**

<b>До:</b>	До участниците/заинтересованите лица по обществена поръчка с номер ТТ001664 и предмет „Доставка на бъртерфлай кранове и обратни клапи тип „Бъртерфлай““	<b>Дата:</b>	16.10.2017г.
<b>От:</b>	Николета Тричкова		
<b>Имейл</b>	ntrichkova@sofiyskavoda.bg	<b>Факс:</b>	02/8122 588/589
<b>Тел:</b>	02/8122 443		

Във връзка с постъпили въпроси в законоустановения срок, предоставяме следните разяснения по посочената процедура:

#### **Въпрос 1:**

Относно изискването за сертификат за епоксидно покритие издаден от GSK (т.4.5.1.5) който се отнася за контрол на епоксидното покритие позволяващ ползването на продуктите за питейно битови нужди, дали за **еквивалент** се приема сертификат издаден от фирма Булгарконтрола АД, удостоверяващ че продуктите ни са годни за използване за питейно битови нужди?

#### **Отговор на въпрос 1:**

Съгласно документацията за участие „Покритието трябва да бъде електростатично положено епоксидно покритие с дебелина 250 микрона. Външното и вътрешно прахово покритие трябва да бъде съответно съгласно DIN 30677-T2 и DIN 3476 или еквивалент и в съответствие с всички нормативни изисквания на RAL, качествен показател 662 (GSK – Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити кранове и фитинги), отнасящи се за двойноексцентрични бъртерфлай кранове“.

Възложителят ще приеме за еквивалент сертификат, който доказва че стоките отговарят на поставените изисквания.

С уважение,

Николета Тричкова  
Старши специалист „Снабдяване“

