

Софийска вода

част от  VEOLIA

<b>РАЗЯСНЕНИЕ №1</b>		<b>Дата:</b> 10.12.2018г.
До участниците/заинтересованите лица по обществена поръчка с номер ТТ001795 и предмет „Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека“		
<b>От:</b>	Николега Тричкова	
<b>Имейл:</b>	ntrichkova@sofiyskavoda.bg	<b>Факс:</b> 02/8122 588/589
<b>Тел:</b>	02/8122 443	

Във връзка с постъпили въпроси в законоустановения срок, предоставяме следните разяснения по посочената процедура:

#### **Въпрос 1:**

Във връзка с поставеното изискване за изпълнение на сходни доставки, е пояснено, че под „сходни доставки“, следва да се разбира коагуланти за пречистване на води предназначени за ползване от човека, т.е. отговарящи на БДС-EN883 респективно БДС EN 17034. Поставено е също и изискване доставяният коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат да бъде с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека. С оглед принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, заложен в чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и приложението на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП, **моля да потвърдите, че ще приемете за съответствия с критерия и с изискванията на техническите спецификации изпълнението на доставки на продукт с еквивалентен продукт сертификат с обхват за Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека, включително за алуминиев хлорид хидроксид сулфат, а именно: TS EN 17034, издаден от страна, която не е член на Европейския съюз и по-конкретно от Република Турция.**

#### **Отговор на въпрос 1:**

Възложителят ще приеме изпълнението на доставки, които са направени със сертификация в съответствие БДС EN 883:2005 като доказателство, тъй като въпросният стандарт е отменен и заменен с БДС EN 17043:2018 в една и съща календарна година с обявяването на процедура по новия стандарт. Продукта, с който участникът участва в тържната процедура трябва да е придружен със сертификат (протокол) от ООС акредитиран от акредитационна структура член на EA MLA.

**Въпрос 2:**

В документацията за участие е поставен следния критерий за подбор: Предлагащите от участника стоки трябва да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти. Участникът трябва да притежава актуални анализни протоколи (документи) от Министерството на здравеопазването-Национален Център за Обществено Здраве и Анализи (МЗ-НЦОЗА), удостоверяващи безопасността на продукта за здравето при влагане в питейна вода. Доказване: Участникът посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В допълнение, в забележка под таблица в т. 18.5.5. от документацията е записано, следното: Всички декларираны стойности и характеристики в Таблица №1 и Таблица №2 трябва да са проследими в приложени протоколи от изпитване на продукта от лаборатория (за показателите от таблица №2 е задължително лабораторията да е акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025).

**Моля да потвърдите, че в случай че участникът разполага с протоколи от изпитване на продукта от лаборатория акредитирана е съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025, не е необходимо да бъдат представяни и анализни протоколи (документи) от Министерството на здравеопазването-Национален Център за Обществено Здраве и Анализи (МЗ-НЦОЗА).**

**Отговор на въпрос 2:**

Възложителят изисква предоставяне на документи за предлагания от участниците продукт, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл.13 (1) от Наредба №9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. По смисъла, на който реагентите и материалите трябва да са сертифицирани от акредитирани органи по сертификация, за контакт с питейна вода **и/или** одобрени от Министерството на здравеопазването. Възложителят счита че предоставянето само на Протоколи от изпитване на продукта от лаборатория, акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 без наличието на заключение за спазване на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредба №9 не е достатъчно.

С уважение,  
*Заличена информация на основание Закона за защита на личните данни*  
Николета Тричкова  
Старши специалист „Снабдяване“

