

ПОКАНА ЗА ОФЕРТА 10030122

	От:	Диян Куртев
	Тел.:	+359 878 716 063
	E-mail:	diyan.kurtev@veolia.com
	Дата:	24.06.2025г.
Относно:	Оферта за закупуване и доставка на стоки/услуги	Стр.: 3
Моля за спешен отговор		

Уважаеми Дами,

Уважаеми Господа,

Моля, в срок до **3 работни дни**, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за :

No	Изделие	Количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1.	Коаксиални волуметрични водомери за полимерна шахта	170		
ВСИЧКО:				

1. Технически изисквания.

- 1.1. Водомерите да са с MID сертификат, издаден от държава – членка на Европейския съюз, или сертификат, издаден от нотифициран орган, съгласно разпоредбите на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (обн. в ДВ, бр. 23 от 25.03.2016).
- 1.2. Водомерите трябва да отговарят на следните изисквания:
 - Размер на присъединителна тръба 1 ½“;
 - Корпус – месинг;
 - Оборудвани с часовникови механизми, които са капсуловани, с по минимум пет цифри на ролковия брояч, изразяващ кубични метри;
 - Стойностите на разхода трябва да са:
 - о Q3 в кубически метри: 2,5 м3/час.
 - о $Q3/Q1=R$, където Q3 (постоянният разход) е най-големият разход, при който водомерът работи задоволително при нормални условия на работа, т.е. при стабилни или преходни условия на потока, а Q1 (минималният разход) е най-малкият разход, при който водомерът дава показания, които удовлетворяват изискванията, относно максималните допустими грешки и трябва да изпълняват следните условия: $R=Q3/Q1 \geq 400$.
 - о $Q2/Q1=1.6$, където Q2 (преходният разход) е стойността на разхода, намираща се между постоянния и минималния разход, при която обхватът на разхода се разделя на две зони: „горна зона“ и „долна зона“. Всяка зона има характерна максимална допустима грешка.
 - о $Q4/Q3=1.25$, където Q4 (разходът на пренатоварване) е най-големият разход, при който водомерът работи по задоволителен начин за кратък период от време без повреда.
 - Максималната допустима грешка – положителна или отрицателна – за обеми, доставяни при разходи между Q1 и Q2 (не се включва), да е $\pm 5\%$;
 - Максимално работно налягане: 16 bar;
 - Температурен клас: T50;
 - Клас на работна среда: O;
- 1.3. Всеки водомер да са с циферблат, защитен с капаче, което да може да се демонтира с цел директен монтаж на комуникационен модул;
- 1.4. Всеки водомер да е подготвен за дистанционно отчитане чрез директен монтаж на комуникационен модул върху водомера. Начин на предаване на импулсите към комуникационните модули – индуктивно.
- 1.5. Върху всеки водомер трябва да е поставена по четлив и незаличим начин следната информация, отделно или групирана заедно, върху корпуса, върху показващата скала или върху показващата плоча:
 - наименованието или търговската марка на производителя;
 - производствен тип (модел);

- Q3 и R;
- годината на производство
- индивидуален сериен номер;
- една или две стрелки, показващи посоката на движение на потока;
- знакът за оценка на съответствието;
- максималното работно налягане, изразено в барове.

1.6. Водомерите да са направени от материали с подходяща якост и стабилност, устойчиви на вътрешна и нормална външна корозия и ако е необходимо, защитени чрез подходяща повърхностна обработка.

1.7. Водомерите трябва да бъдат нови, неизползвани и да включват всички най-нови подобрения в материалите и дизайна.

1.8. Всеки водомер трябва да има запечатващи защитни механизми (корда с оловна пломба, печат, капак и др.). Запечатването трябва да осигури невъзможност за демонтаж, калибриране без да бъде нарушено запечатването, както и да бъде предвидена защита срещу външни влияния.

1.9. Показващото устройство трябва да позволява надеждно, лесно и недвусмислено отчитане на измервания обем вода, изразен в кубични метри.

1.10. Маркировката за годината на производство на водомера или на метрологичната му проверка, трябва да съответства на годината, през която е направена поръчката за доставка.

1.11. Индивидуалният сериен номер върху всеки водомер трябва да е уникален (да не се дублира).

1.12. Всеки водомер трябва да работи плавно в допустимите граници по време на непрекъснат или дискретен воден поток (нормални условия).

1.13. Водомерите трябва да издържат на постоянното налягане на водата, за което са предназначени, без оперативни повреди, изтичане, просмукване през стените или остатъчни деформации.

1.14. Измененията на температурата на водата в границите от 0,1оС до 30оС не трябва да влияят неблагоприятно върху използваните в конструкцията материали.

1.15. Водомерите трябва да издържат на случайна промяна на потоците, без всякакво влошаване или изменение на своите метрологични характеристики и в същото време да отчитат адекватно промяната.

2. Цените трябва да включват: транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за изпълнение съгласно Incoterms 2020), както и всички разходи и такси, платими от "Софийска вода" АД. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

3. Място за доставка: Централен офис на Софийска вода АД на адрес София 1618, бул. „Цар Борис III“ 159, Бизнес център „Интерпред - Цар Борис“

4. Офертата трябва да включва:

- ✓ **срок на доставка - в брой работни дни**
- ✓ **гаранционен срок на стоките – в месеци**
- ✓ **срок на валидност на офертата - до конкретна дата и/или брой календарни дни, считано от датата на изпращане на вашата оферта;**

5. Срок и процедура за приемане на рекламации, в случай, че е приложимо.

6. Офертата трябва да бъде придружена с:

- ✓ **Сертификат за качество и/или декларация за съответствие на предлаганите стоки, в случай, че е приложимо.**

7. Към настоящата покана са приложими **Условията за покупки на Софийска вода АД**, съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката. Изпълнителят се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците. Условията за покупки и Общите принципи за отношения с доставчиците са публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: <https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha>

8. Начин на плащане: От наша страна плащаме по банков път, 100% след извършване на доставката, в срок до 60 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.

Указания за подаване на офертата: Изпратете своята оферта в определения по-горе срок до деловодството на „Софийска вода“ АД на адрес в гр. София 1618, бул. Цар Борис III, №159, на вниманието на Диян Куртев, или директно на имейл divan.kurtev@veolia.bg.

Работното време на деловодството е от 8:00 до 16:30 часа.

9. Получените оферти ще бъдат оценени по следните показатели и методика за оценка: предложена най-ниска цена.

10. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценявани!

С уважение,

Диян Куртев
Старши специалист „Логистика, пазари
и мониторинг на договорите“

Свилен Георгиев
Директор „Логистика и снабдяване“