

Изх. № ТУ - 2383 / 01.12.2014г.

ДО:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”
БУЛ. „ЦАР БОРИС III” № 136 В

На наш № ТУ – 2383/21.11.2014 г.

Относно: Проектиране на проводи на техническата инфраструктура

Обект: Канализационен клон 14 по ул. „Любляна” от бул. „Никола Петков” до ул. „Витошка поляна”, м. „Овча купел”, район „Овча купел”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше искане, приложено Ви изпращаме 1 бр. карта от ГИС база данни на „Софийска вода” АД за водопроводната и канализационната мрежи и съоръженията към тях, известни на Дружеството към момента, в обхвата на горесцитирания обект.

По ул. „Любляна” в обхвата на проектната разработка не преминава уличен канал.

Препоръчваме проектиране и изграждане на уличен канал по цялото трасе на участъка за отводняване на прилежащата територия.

Параметрите на същият да се определят, съгласно специализираните В и К схеми за територията.

Уличен водопровод с диаметър 160 мм РЕ, преминаващ по ул. „Любляна” в обхвата на проектната разработка е в добро експлоатационно състояние.

При строителните дейности е необходимо да се запази целостта и достъпа до спирателни кранове, пожарни хидранти.

Необходимо е да бъде спазено най-малкото хоризонтално светло разстояние на проводите, съгласно изискванията на Наредба № 8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения, обнародвана в брой № 72 на ДВ от 1999 г.

Приложение: Карта от ГИС на „Софийска вода” АД с В и К мрежи –1 бр.

Изготвил:

/Г.Пенева/

Ръководител сектор:

„Данни и приемане на активи”:

/инж. М.Грынчарова/

