РАЗРЕЗ А-А

М 1:20

на РШ1 на Кл.14а


Чугунен капак D400
БДС EN 124:2003г
Пътна настилка паваж –11/11/11
пясъчна подложка – 5см
терен
613.47
1бр.х5см.бетонов сегмент за РШ
8
20
25
60
20
Преходна плоча
ø1000/ø600; H=20см
613.14
Прех.плоча
100
11бр. Ст. тъпала
Ф18
ЦИМ. ЗАМ
1:2 1,5
hсегменти=6
h пръстени =265
Hизкоп =408
ЦИМ. ЗАМ по
дъно и стени
2 пласта
1:1 0,5
1:2 1,5
УО1
ø200
611.19
СТБ ЕЛЕМЕНТИ
3бр. Ф1000/H=700
1бр. Ф1000/H=505
УО2
ø200
610.85
30
30
Монолитна част
100
85
пл.
609.99
СКО1,2
ø200
609.94
Кл.14а
ø300 отв. кан
609.64
отв. кан.
i=0.013
15
10
10
609.39
дъно изкоп
B25 W0.4
10
20
100
20
10
140

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Бетонови работи :
   - B20–W0.4 за монолитна част; стб. елемнти; дъно и прех. плоча
   - B15 за пълнежен бетон C5/C15
   - B10 за подложен бетон

   да се изпълнят с поцуланов цимент.
   - Бетонови пръстени за шахта–H1=700mm
2. Съоръжението да се измаже отвън и отвътре с водоизолиращо покритие БУЛВАП
   Водната суспензия от материала се полага в два слоя с четка с твърд косьм
3. Връзките и фугите се замонолитват с БУЛЦЕМЕКС–В3–водонепропуслкливи замонолитки.
4. Връзките между бетоновата РШ и РР тръба се осъществява с опесъчена муфа.

ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ

М 1:20

на РШ1 на Кл.14а


А
Кл. 14а
ø300
i=0.013
609.64
отв.кан.
25
25
3%
609.99
пл.
180°
3%
609.99
пл.
А
609.94
дов.кан.
СКО 2
ø200
610.85
дов.кан.
УО2-единичен
ø200
611.19
дов.кан.
УО1-двоен
ø200
609.94
дов.кан.
СКО 1
ø200
10
10
100
10
10
20
100
20
140

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС
Канализация	инж. Н. Грънчарова	
Геология	инж. Р.Николова	
Пътна	инж. Л.Вичева	
Геодезия	инж. И.Иванов	
ПБЗ	инж. В.Дечева	
ПУСО	инж. Л.Пенева	

СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР	ПОДПИС

АКВА ЕООД НГ ДИЗАЙН
София ул. Ралевица 96 бл.2
e-mail: nellyg@abv.bg
GSM: 0898 556 830
ВиК мрежи, съоръжения и инсталации

ПРОЕКТАНТИ		ПОДПИС
ГЛ.ПРОЕКТАНТ	инж. Нели Грънчарова	
ПРОЕКТАНТ	инж. Мария Бучкова	
УПРАВИТЕЛ	инж. Нели Грънчарова	
ИНВЕСТИТОР	СТОЛИЧНА ОБЩИНА - р-н „ОВЧА КУПЕЛ“	ДОГОВОР No
ОБЕКТ	Канализационен клон по ул."Любляна" от Софийски околовръстен път (бул. Никола Петков) до съществуваща РШ в кръстовището с ул. "Витошка поляна"	ЧАСТ Канализация
ЧЕРТЕЖ	Детайл на ревизионна шахта РШ 1 Ø1000 от сглобяеми стоманобетонови елементи	ФАЗА РП
FILENAME		М 1:20

РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС								ДАТА	ЧЕРТЕЖ No
1	2	3	4	5	6	7	8	03.11.2014г.	5/15