



Необходими са:

МАРКА	БРОЙ	ЕД. ТЕГЛО [kg]	ОБЩО ТЕГЛО [kg]
МК1	1	243.0	243.0
МК2	1	222.0	222.0
МК3	1	224.0	224.0
МК4	1	240.0	240.0
МК5	1	236.0	236.0
МК6	1	263.0	263.0
МК7	1	238.0	238.0
МК8	1	184.0	184.0
Всичко / Total:			1850.0

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Стомана S235JR по БДС EN 10025
  - Профили:
    - Горещовалцувани профили "L" L100x65x7
    - Ромбична рифелова ламарина t=6мм – горещо поцинкована.
  - Електроди БДС Е46А,
  - Неозначени заваръчни шевове – с катет hш=6мм.
  - Да се спазва "ПИПСМР – стоманени конструкции".
  - Всички размери са в "mm"
  - СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КАПАЦИ  
ДА СЕ ПРОВЕРЯТ РАЗМЕРИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОТВОРИ!

Софийска община

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистр. № 00071

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистр. № 00071

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистр. № 00071

Архитектура	арх. С. Добрев	ОВИК	инж. З. Ненчева
ВиК	инж. Ц. Димитрова	Пътна	инж. Т. Бонева
Геодезия	инж. М. Кюркчиев	ПБЗ	инж. К. Георгиев
Електро	инж. Т. Лулчев	ПБЗ	инж. Кр. Лозанчев
КИПИА	инж. Т. Лулчев		

**ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

София 1505, ул. „Драговица“ №8, ет.4, ап.9  
тел. +359 02 489 12 26; fax: +359 02 944 76 53  
e-mail: tia\_eng@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР „СОФИЙСКА ВОДА“ АД
ОБЕКТ:	Рехабилитация на резервоар Под Симеоново за включване към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
ПОДОБЕКТ:	ВОДНИ И СУХА КАМЕРИ
ЧЕРТЕЖ:	МОНТАЖНА СХЕМА МЕТАЛНИ КАПАЦИ ЗА МОНТАЖНИ ОТВОРИ
ПРОЕКТАНТИ:	инж. А. Ямболиев инж. А. Младенова
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	инж. Т. Антонова
МАЩАБ:	1:50
ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА
ФАЗА:	ТП
ДАТА:	08.2013
ТЕ-№	TE-W113-TP-118-00