


### ЗАБЕЛЕЖКА:






- ВСИЧКИ КАБЕЛИ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ В ТЪВРДИ PVC ТРЪБИ Ø16mm ОТКРИТО ПО СТЕНАТА, ЗАКРЕПЕНИ С КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ(СКОБИ).


### ЛЕГЕНДА:

- АВАРИЙНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 1x18W, С ВГРАДЕНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ
- ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ 1x6W
- МОЩНОСТ [W]
- ТОКОВ КРЪГ [№]
- ВИСОЧИНА [m]



2						
1						
0						
ИЗМ.	АРХ.	СК	ГЕОДЕЗИЯ	ПЪТНА	ПБЗ	ПБ
СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ (ИМЕ, ПОДПИС)						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ		Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД с пълномощно рег.№СО-КО-17-147/08.05.2013г.	Софийска вода 	
ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР "ПОД СИМЕОНОВО" ПОДОБЕКТИ: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ВОДНА И СУХА КАМЕРИ.			ЧАСТ	ЕЛ
ИЗГОТВИЛИ:	ИМЕ:	ПОДПИС:	РЕДАКЦИЯ	0
ПРОЕКТАНТ	Т. ЛУЧЕВ		ДАТА	05.2013
ПРОВЕРИЛ	Д. ГРОЗЕВА		ФАЗА	РП
ОДОБРИЛ	Д. ГРОЗЕВА		МЯСЛА	cm
АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ НА КОТА +2.98			МАЩАБ	1:100
			ЛИСТ №	1
			ВС. ЛИСТА	1
			ФАЙЛ	523.00.0_T08-01.005

 SWECO ENERGOPROEKT JSC.	№ 523.00.0_T08-01.005
---	-----------------------