




план – долна армировка




PA3PE3 1-1




PA3PE3 2-2




PA3PE3 3-3




план – долна армировка



PA3PE3 1-1



PA3PE3 2-2

[illegible]

З А Б Е Л Е Ж К И:

1. Котите са абсолютни.
2. Фундирането да се извърши върху пласт с min почвено съпротивление $R_o=250kPa$
3. Всички размери са в см .
4. Бетонно покритие на армировката за опорни блокове – 4см
5. Бетонирването да се извърши след монтиране на тръбите.
6. ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ НАРЕДБИ И ПРАВИЛИНИЦИ:
 - НАРЕДБА N3 – ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ.
 - "Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи", Раздел I – "Земни работи и земни съоръжения"
 - "ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА И НА ФУНДАМЕНТИТЕ"
7. Да се спазват изискванията на проекта "ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗДРАВЕ" и на Наредба N2 от 22.03.2004 г. "за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

МАТЕРІАЛИ:




1. Бетон:
 - 1.1. Опорни блокове бетон клас C20/25 – БДС EN 206-1:2000
 - 1.2. Подложен бетон клас C8/10 – БДС EN 206-1:2000
2. Армировъчна стомана:
 - 2.1. Армировъчна стомана: – клас B420 (N) – БДС 4758:2008
 - 2.2. Армировъчна стомана: – клас B235 (ø) – БДС 4758:2008



СЪГЛАСУВАЛИ:	Архитектура	арх. С. Добрев	ОВиК	инж. З. Неңчева
	ВиК	инж. Ц. Димитрова	Пътна	инж. Т. Бонева
	Геодезия	инж. М. Кюрчиев	ПБ	инж. <i>Ир. Терзиев</i>
	Електро	инж. Т. Лутчев	ПБЗ	инж. Кр. Лозанчев
	КИПиА	инж. Т. Лутчев		

ТИ ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София 1505, ул. „Драговица“ №8, ет.4, ап.9
тел. +359 02 489 12 26; fax: +359 02 944 76 5
e-mail: tia_eng@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР "СОФИЙСКА ВОДА"АД			
ОБЕКТ:	Рехабилитация на резервоар Под Симеоново за включване към към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим			
ПОДОБЕКТ:	ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ			
ЧЕРТЕЖ:	ОПОРНИ БЛОКОВЕ 1, 2 и 3 - АРМИРОВКА			
ПРОЕКТАНТИ:	инж. А. Ямболиев		ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА
	инж. А. Младенова		ФАЗА:	ТП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	инж. Т. Антова		ДАТА:	06.2013
МАШАБ:	1:25	Чертеж №	ТЕ-W113-TP-222-00	лист