

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- ВСИЧКИ КАБЕЛИ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ В ТВЪРДИ PVC ТРЪБИ Ø16mm ОТКРИТО ПО СТЕНАТА, ЗАКРЕПЕНИ С КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ(СКОБИ).

### ЛЕГЕНДА:

- ЕЛ. ТАБЛО "ТННСК"(Табло НН суха камера)
- ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x58W 230V; 50Hz; IP44
- КЛЮЧ ОБИКНОВЕН
- ИНДУСТРИАЛЕН КОМБИНИРАН КОНТАКТ, ТИП ЕВРО+ШУКО 16А, 380/230V, 50 Hz
- МОЩНОСТ [W] — ВИСОЧИНА [m]
- ТОКОВ КРЪГ [№]
- НОРМЕНА ОСВЕТЕНОСТ
- ИЗЧИСЛЕНА ОСВЕТЕНОСТ

"Инвестиционно консултантска компания" АД

Консултант: .....

Част: .....

Дата: .....

Изп. директор: .....

Инженерство "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО"

СЪГЛАСУВА СЕ

ЕКСПЕРТ СЪМ

Н.К. ОУДЕЛ

Г.А. ПРОЕКТИРА

София 09.12.2013

СУПЕРЗИ

ИЗВЕЩАНИЕ

СЪГЛАСУВА СЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 41546

инж. ТОДОР АТАНАСОВ ЛУЧЕВ






ПОДПИС






ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ


В качеството си на Възложител, упълномощавам от Столична община

инж. Т. Антеев

представител на "Софийска вода" АД

2						
1						
0						
ИЗМ.	АРХ.	СК	ГЕОДЕЗИЯ	ПЪТНА	ПБЗ	ПБ
СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ (ИМЕ, ПОДПИС)						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ		Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД с пълномощно рег.№СО-КО-17-147/08.05.2013г.	Софийска вод 	
ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР "ПОД СИМЕОНОВО" ПОДОБЕКТИ: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ВОДНА И СУХА КАМЕРИ.			ЧАСТ	ЕЛ
ИЗГОТВИЛИ:	ИМЕ:	ПОДПИС:	РЕДАКЦИЯ	0
ПРОЕКТАНТ	Т. ЛУЧЕВ		ДАТА	05.2013
ПРОВЕРИЛ	Д. ГРОЗЕВА		ФАЗА	РН
ОДОБРИЛ	Д. ГРОЗЕВА		МЯРКА	cm
СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ НА КОТА +2.98			МАЩАБ	1:100
			ЛИСТ №	1
			ВС. ЛИСТА	1
			ФАЙЛ	523.00.0_T08-01.003

 <b>SWECO ENERGOPROEKT JSC.</b>	<b>№ 523.00.0_T08-01.003</b>
--	------------------------------

SWECO ENERGOPROEKT JSC.

№ 523.00.0\_T08-01.003