




ЛЕГЕНДА:

СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4mm

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ВЪТРЕШНИЯТ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4mm.
- ВЪТРЕШНИЯТ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4mm, МОНТИРАНА ПО СТЕНИТЕ НА 0,15 m ОТ ПОДА И СЕ БОЯДИСА С ЧЕРНА БОЯ.
- НА ПОКАЗАНОТО МЯСТО НА ЧЕРТЕЖА СЕ ПРАВИ ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЪНШНИЯ И ВЪТРЕШНИЯ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР.
- КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ ВСИЧКИ МЕТАЛНИ ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОПАДНАТ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ.
- ЗАЗЕМИТЕЛНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-МАЛКО ОТ 4Ω, ИЗМЕРЕНО ПРЕЗ СУХ СЕЗОН НА ГОДИНАТА.

В качеството си на възложител,
упълномощен от Столична община
/инж. Т. ПЕТРОВ/
представител на "Софийска вода" АД

2								
1								
0								
ИЗМ.	АРХ.	СК	ГЕОДЕЗИЯ	ПЪТНА	ПБЗ	ПБ		
СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ (ИМЕ, ПОДПИС)								
ВЪЗЛОЖИТЕЛ			Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД с пълномощно рег.№СО-КО-17-147/08.05.2013г.			Софийска вода 		
ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР "ПОД СИМЕОНОВО" ПОДООБЕКТИ: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ВОДНА И СУХА КАМЕРИ.						ЧАСТ	ЕЛ	
ИЗГОТВИЛИ:		ИМЕ:	ПОДПИС:	ВЪТРЕШЕНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА КОТА +2.98			РЕДАКЦИЯ	0
ПРОЕКТАНТ		Т. ЛУЛЧЕВ					ДАТА	05.2013
ПРОВЕРИЛ		Д. ГРОЗЕВА					ФАЗА	РП
ОДОБРИЛ		Д. ГРОЗЕВА					МЯРКА	cm
							МАЩАБ	1:100
						ЛИСТ №	1	
						ВС. ЛИСТА	1	
						ФАЙЛ	523.00.0_T08-01.010	
 SWECO ENERGOPROEKT JSC.				№ 523.00.0_T08-01.010				