

2.7 / 200

-ANR1
230 VAC
КОНТРОЛ
ОПЕР. НАПРЕЖЕНИЕ

-S1 F
/6.3
РЪЧНО УПР.
РЕЖИМЕН
КЛЮЧ

-S2
СТОП

-S3
ПУСК

-X1

-K3
/6.2
/6.4
/2.6
230 VAC

-ANR3
/3.6

-S1
/6.2
АВТ. УПР.
РЕЖИМЕН
КЛЮЧ

-X1

-TMC

-W27

-W27
OPVC-OZ
5x1,5
300/500 V

СИГНАЛИЗАЦИЯ КЪМ
ТЕЛЕМЕТРИЧНА СТАНЦИЯ
"ПОМПА РАБОТИ"

-K3
/6.2

В качеството си на Възложител,
упълномощен от Столична община
/инж. *М. Антова*
представител на "Софийска вода" АД

2						
1						
0						
ИЗМ.	АРХ.	СК	ГЕОДЕЗИЯ	ПЪТНИК	ПБЗ	ПБ

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ (ИМЕ, ПОДПИС)

"Инвестиционно консултантско компания"	
Консултант:	
Част:	
Дата:	
Изм. директор:	

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
Регистрационен № 41546	
инж. ТОДОР АТАНАСОВ БУЛЧЕВ	
ПОЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАЗСПОСОБНОСТ	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД с пълномощно рег. № СО-КО-17-147/08.05.2013г.	Софийска вода
ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР "ПОД СИМЕОНОВО" ПОДОБЕКТИ: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ВОДНА И СУХА КАМЕРИ.	ЧАСТ	ЕЛ
ИЗГОТВИЛИ:	ИМЕ:	ПОДПИС:
ПРОЕКТАНТ	Т. ЛУТЧЕВ	
ПРОВЕРИЛ	Д. ГРОЗЕВА	
ОДОБРИЛ	Д. ГРОЗЕВА	
ТАБЛО НН СК ПРИНЦИПНО МОНТАЖНА СХЕМА		РЕДАКЦИЯ
		0
		ДАТА
		05.2013
		ФАЗА
		РП
		МЕРКА
		cm
		МАЩАБ
		-
		ЛИСТ No
		6
		ВС. ЛИСТА
		8
		ФАП
		523.00.0_T08-01.002

SWECO ENERGOPROEKT JSC.

№ 523.00.0_T08-01.002