ПЛАН ОПОРНИ БЛОКОВЕ
Довеждащ водопровод



ОБ1 и ОБ2

разрез 1–1



разрез 2–2



ОБ3

разрез 3–3



разрез 4–4



ПЛАН ОПОРНИ БЛОКОВЕ



ОБ6

разрез 6–6



разрез 7–7



ОБ4 и ОБ5

план



разрез 5–5



ОБ7 и ОБ8

план



разрез 8–8



З А Б Е Л Е Ж К И:

1. Котите са абсолютни.
2. Фундирането да се извърши върху пласт с min почвено съпротивление Ro=250KPa
3. Земната основа да се приеме от геолога.
4. Бетонно покритие на армировката за опорни блокове – 4cm
5. Всички размери са в cm .
6. Обратния насип да се уплътни до достигане на стандартна плътност pd = pdв /коефициент на уплътняване k=1/.
7. Означения
   7.1.–Т.– проследователни точки
8. Координатите на трасировъчните точки да се вземат от трасировъчния план.
9. ПРЕДИ ИЗЛИВАНЕ НА ТРЪБАТА ДА СЕ ЗАСИПЕ ПРОСТРАНСТВОТО ПРЕД ОПОРНИТЕ БЛОКОВЕ /СЪГЛАСНО ЧЕРТЕЖА/ И ДА СЕ УПЛЪТНИ ДО ДОСТИГНЕ НА СТАНДАРТНА ПЛЪТНОСТ pd=pdв И ОБЕМНО ТЕГЛО 20 kN/m3. РАЗСТОЯНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ БЛОКОВЕ КАКТО СЛЕДВА:
   – за ОБ 1, 2, 4 и 5 – min 200cm
   – за ОБ 3 – min 600cm
   – за ОБ 6 – min 400cm
10. ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ:
   – НАРЕДБА N3 – ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОНИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ.
   – "Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи", Раздел I – "Земни работи и земни съоръжения"
   – "ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА И НА ФУНДАМЕНТИТЕ"
11. Да се спазват изискванията на проекта "ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗДРАВЕ" и на Наредба N2 от 22.03.2004 г. "За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

М А Т Е Р И А Л И :

1. Бетон:
   1.1. Опорни блокове бетон клас С20/25 – БДС ЕN 206–1:2000
   1.2. Подложен бетон клас С8/10 – БДС ЕN 206–1:2000
2. Армировъчна стомана:
   2.1. Армировъчна стомана: – клас В420 (N) – БДС 4758:2008
   2.2. Армировъчна стомана: – клас В235 (Ø) – БДС 4758:2008

ВИСТА ПРОЕКТ-ГОФИН ЕООД
СЪГЛАСУВАН

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0727
инж. КРУМОВ
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

ОДОБРЯВА СЕ
СЪГЛАСУВАНО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 00071
инж. АНГЕЛ КОНСТАНТИНОВ ЯМБОЛИЕВ
СК
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СЪГЛАСУВАЛИ:					
Архитектура	арх. С. Добрев	ОВиК	инж. З. Ненчева		
ВиК	инж. Ц. Димитрова	Пътна	инж. Т. Бонева		
Геодезия	инж. М. Кюркчиев	ПБ	инж.		
Електро	инж. Т. Лулчев	ПБЗ	инж. Кр. Лозанчев		
КИПиА	инж. Т. Лулчев				

ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
София 1505, ул. „Драговища" №8, ет.4, ап.9
тел. +359 02 489 12 26; fax:+359 02 944 78 53
e-mail: tia_eng@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР "СОФИЙСКА ВОДА"АД				
ОБЕКТ:	Рехабилитация на резервоар Под Сименово за включване към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим				
ПОДОБЕКТ:	ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				
ЧЕРТЕЖ:	ОПОРНИ БЛОКОВЕ - ПЛАН И РАЗРЕЗИ				
ПРОЕКТАНТИ:	инж. А. Ямболиев			ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА
	инж. А.Младенова			ФАЗА:	ТП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	инж. Т. Антова			ДАТА:	06.2013
МАЩАБ:	1:50		Чертеж №:		ТЕ-W113-ТР-221-00

"Инвестиционно консултантска компания" АД
Конс
Част
Дата
Изп. директор