



# **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- ВСИЧКИ КАБЕЛИ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ В ТВЪРДИ PVC ТРЪБИ Ø16mm ОТКРИТО ПО СТЕНАТА, ЗАКРЕПЕНИ С КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ(СКОБИ).

## **ЛЕГЕНДА:**

- ЕЛ. ТАБЛО "ТННСК"(Табло НН суха камера)
- ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x58W 230V; 50Hz; IP44
- КЛЮЧ ОБИКНОВЕН
- ИНДУСТРИАЛЕН КОМБИНИРАН КОНТАКТ, ТИП ЕВРО+ШУКО 16А, 380/230V, 50 Hz
- МОЩНОСТ [W]
- ТОКОВ КРЪГ [№]
- ВИСОЧИНА [m]
- НОРМЕНА ОСВЕТЕНОСТ
- ИЗЧИСЛЕНА ОСВЕТЕНОСТ



"Инвестиционно консултантска компания" АД

Консултант: .....

Част: .....

Дата: .....

Изп. директор: .....

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 41546

ИНЖ. ТОДОР АТАНАСОВ ПУЛЧЕВ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

2						
1						
0						
ИЗМ.	АРХ.	СК	ГЕОДЕЗИЯ	ПЪТНА	ПБЗ	ПБ
СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ (ИМЕ, ПОДПИС)						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ		Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД с пълномощно рег.№СО-КО-17-147/08.05.2013г.	Софийска вода 	
ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР "ПОД СИМЕОНОВО" ПОДОБЕКТИ: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ВОДНА И СУХА КАМЕРИ.			ЧАСТ	ЕЛ
ИЗГОТВИЛИ:	ИМЕ:	ПОДПИС:	РЕДАКЦИЯ	0
ПРОЕКТАНТ	Т.ЛУЧЕВ		ДАТА	06.2013
ПРОВЕРИЛ	Д.ТРОЗЕВА		ФАЗА	РП
ОДОБИЛ	Д.ТРОЗЕВА		МЯРКА	cm
СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ НА КОТА -2.17			МАЩАБ	1:100
			ЛИСТ №	1
			ВС. ЛИСТА	1
			ФАЙЛ	523.00.0_T08-01

	SWECO ENERGOPROEKT JSC.	№ 523.00.0_T08-01.004
--	-------------------------	-----------------------