


Мълниеотводи и заземители



ЛЕГЕНДА

-Профилен заземител, кръстат профил-50x50x3 мм, дължина 2000 мм, стомана цинкувана.

-Горещо цинкувана тел-Ф8 мм

-Горещо цинкувана шина 40/4 мм

-Държач за шина 40 мм комплект с винт и дюбел-Ф 8 мм, от цинкувана стомана.

-Ревизионна клема за тел. Ф8 мм и шина 40 мм

ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД
КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД
УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0016/05.03.2013

Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти

Подпис:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0618
инж. РУСАЛИЯ РАНГЕЛОВА
СТОЯНОВА-ПИНДЕВА
/подпис/

В качеството си на Възложител,
упълномощен от Столична община
инж. *Ваня Иванова*
представител на „Софийска вода“ АД

ЕКСПЕРТ ЕА
Н-К ОТДЕЛ
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР
18.09.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Уотър Индъстри Сърпорт Енг Ерокейшън" ЕООД

LEBO engineering

"ЛЕБОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
София, тел.: 02/952-01-71, e-mail: office@leboing.com

Всички права запазени.



Обект:	Ремонтно - възстановителни работи на покрива на сграда "Филтър корпус" на ПСВ Бистрица - с.Бистрица
Черт:	Мълниезащитна инсталация
Проектант:	инж. Русалия Стоянова
Арх:	арх. Ангела Малинова
Констр.:	инж. Данаил Христов
Визуал.:	инж. Теодора Христова
ОБЩ:	инж. Магдалина Йочева
Ръководител:	инж. Божидар Лесновски
Удобретел:	инж. Божидар Лесновски
Черт. Е.д.	Фолд: П/П/П
Фолд: П/П/П	02.2013г.
М:1:50	
Черт. Е.д.	05/5