Разпределение на кота +4,20; 5,70
М 1:250



Забележки:

1. За достигане необходимият ефект от положената топлоизолация и премахване ефекта от постоянни течове, обледяване, овлажняване, кондензи и спиране на агресивния процес върху конструкцията на сградата е необходимо:

- да се разработи проект по част ОВ за „Вентилация на филтърно отделение" (ПС) ПСВП,Бистрица;
- да се положи топлинна изолация 10см. пенополистирол с λ=0.025W/m²C върху покрива и ограждащите панели ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Уотър Индъстри Сълорт Енд Ефюмейшен" ЕООД

ЛЕБО engineering

"ЛЕБОинженеринг" ЕООД
София, тел.: 02/952-01-71, e-mail: office@lebo.bg.com
Всички права запазени.

Обект:	Ремонтно – възстановителни работи на покрива на сграда "Филтърен корпус" на ПСПВ Бистрица – с.Бистрица		
Черт.	Разпределение на кота +4,20; +5,70;	Част: ОВиК	
Проектант:	инж. Магдалина Йошева	Фаза: ТП/РП	
Съгласували: Арх:	арх. Ангела Малинова	02.2013г.	
Констр:	инж. Данаил Христов	Мл. 250	
Ел:	инж. Русалия Стоянова		
ВиК:	инж. Теодора Христова		
Ръководител задача	инж. Божидар Лесновски		
Управител:	инж. Божидар Лесновски	Черт. 1/1	