



ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"

ФАКС

До: Участниците, които са изтеглили документацията за участие по процедура на събиране на оферти с обява № 41071SP1975
Фирма: **Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблетки**

Дата: 30.6.2016 г.

От: С. Поборников

Общо 2
страници:

Факс: 81 22 588/589

Ако имате някакви проблеми с получаването на факса, не се колебайте да ни се обадите

Телефон: 81 22 456

ОТНОСНО: Разяснение по процедура на събиране на оферти с обява № 41071SP1975 Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблетки

Уважаеми господа,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„Софийска вода“ АД в качеството си на възложител по горесцитираното обявление за възлагане на обществена поръчка Ви предоставя следното разяснение:

1. *Въпрос №1: За изграждането на оптична връзка между КЦ ПСПВ Бистрица и ТОВ ПСПВ Бистрица възложителят позволява ли като трасе да се използва съществуващия между 2-те сгради тръбопровод за топла и студена вода? Кабелът ще се изтегли в защитна тръба, която да се закрепя посредством скоби към тръбата за студена вода?*

Отговор на въпрос №1: Изграждането на трасето за оптичен кабел по трасето на рециркуационните тръби за отопление на ТОВ е приемливо за възложителя при положение, че се предприемат всички необходими мерки за защита на оптичния кабел от атмосферни механични повреди и не се компрометира трасето за отопление на ТОВ.

Въпрос №2: Ако се разрешава осъществяване на връзка между КЦ ПСПВ Бистрица и ТОВ ПСПВ Бистрица по описания по-горе начин, той ли е за предпочитане от възложителя или стандартния изкоп, който да се извърши

от възложителя, с полагане на защитна тръба и изтегляне на кабел от изпълнителя?

Отговор на въпрос № 2: По отношение на техническото решение възложителят няма предпочитания. Необходимо условие е предложеното техническо решение да покрива всички законови изисквания за този тип инсталация.

С уважение,

Сергей Поборников
Старши специалист "Снабдяване"



Tel.: +359 2 8122 456

Fax: +359 2 8122 588; +359 2 8122 589

Mob.: +359 885 691 545

Address: Business Park Sofia
Building 2A, Mladost 4, 1766 Sofia

www.sofiyskavoda.bg

spobornikov@sofiyskavoda.bg