


126/171см-гравитачен  
яйцевиден с равно дъно  
профил на водопровода



3 БР. КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ ТИП LiYCY 6x0,75 mm<sup>2</sup>  
В 1БР. НОВА PVC ТРЪБА Ø110/3,2 mm




**КАБЕЛНО ТРАСЕ С PVC**  
**КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20 mm,**  
**МОНТИРАН ПО СТЕНИ**

СЪЩ. ТАБЛО SCADA НА  
СОФИЙСКА ВОДА В МАСИВНА  
СЪЩ. ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА



КАБЕЛНА ШАХТА (КШ)

1. КАБЕЛНИ ШАХТИ КШ1И КШ2 ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ С РАЗМЕРИ 1,2/0,9/0,6 (В/Ш/Д).
2. КАБЕЛНИТЕ ТРАСЕТА МЕЖДУ КШ1 - КШ2 ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЪГЛАСНО ТИПОВ РАЗРЕЗ А - А.
3. КОНТРОЛНИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ПО ЦЯЛАТА ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО В ОТДЕЛНА ТРЪБА.
4. КРАЙНИТЕ ОТВОРИ НА ВСИЧКИ ТРЪБИ ДА СЕ УПЛАТНЯТ С ВОДО И ПОЖАРОУСТОЙЧИВ МАТЕРИАЛ (ПЯНА), НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ТЯХ ИМА ИЗТЕГЛЕН КАБЕЛ.

2						
1						
0						
ИЗМ.	КОНСТРУКТИВНА	ГЕОДЕЗИЯ	Вик	ПБЗ		
	СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ (ИМЕ, ПОДПИС)					
ВЪЗЛОЖИТЕЛ				Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД		Софийска вода 
ОБЕКТ: Изграждане в охранителна зона на "Шахта Симеоново" УПИ VII-10, в.з. "Симеоново-север", гр. София					ЧАСТ	ЕЛ
ИЗГОТВИЛИ:		ИМЕ:	ПОДПИС:	СИТУАЦИЯ КАБЕЛНО ТРАСЕ	РЕДАКЦИЯ	0
ПРОЕКТАНТ	Т. ЛУЛЧЕВ				ДАТА	06.2018
					ФАЗА	РП
					МЯРКА	cm
ПРОВЕРИЛ	Д. АТАНАСОВ				МАЩАБ	1:20; 1:100
					ЛИСТ №	1
ОДОБРИЛ	Д. АТАНАСОВ				ВС. ЛИСТА	1
					ФАЙЛ	692.00.0_R08-01.006.dwg
 SWECO ENERGOPROEKT JSC.				№692.00.0_R08-01.006		