# ТАБЛО "ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА"

400V, 50Hz схема на свързване TN-S

СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО МОНТИРАНО НА ГРАНИЦАТА НА ИМОТА

СЪЩЕСТВУВАЩ СИЛОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

-Q1 20 A

-Q2 25 A 6kA ДТЗ 300mA Id

-Q3 6 A 6kA КРИВА С

-Q4 16 A 6 kA ДТЗ 30mA Id

-Q5 16 A 6 kA ДТЗ 30 mA Id

-Q6 16 A 6kA КРИВА С

-Q7 16 A 6kA КРИВА С

PE

R≤10Ω

-W1

-W2 RV-K 5x2.5mm² → В НОВА ВОДОМЕРНА ШАХТА

-W3 СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ → СЪЩЕСТВУВАЩО ОСВЕТЕЛЕНИЕ

-W4 СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ → СЪЩЕСТТУВАЩО ТАБЛО ВЪВ ВОДОМЕРНА ШАХТА

-W5 СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ → СЪЩЕСТВУВАЩИ КОНТАКТИ В ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА

-X1 1 BRN 2 BLK 3 GRY 4 BLU 5 GRYE

-X1 6 BRN 7 BLK 8 GRY 9 BLU 10 GRYE

-X1 11 BRN 12 BLU 13 GRYE

-X1 14 BRN 15 BLK 16 GRY 17 BLU 18 GRYE

-X1 19 BRN 20 BLU 21 GRYE

-X1 22 → РЕЗЕРВА

-X1 23 24

-X1 25 → РЕЗЕРВА

-X1 26 27

| | | | |
|---|---|---|---|
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ | | Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД | Софийска вода |
| ОБЕКТ: ОБЕКТ: Изграждане в охранителна зона на "Шахта Симеоново" УПИ VII-10, в.з. "Симеоново-север", гр.София | | | ЧАСТ: ЕЛ; РЕДАКЦИЯ: 0; ДАТА: 06.2018; ФАЗА: РП; МЯРКА: -; МАЩАБ: -; ЛИСТ No: 1; ВС. ЛИСТА: 1; ФАЙЛ: 692.00.0_R08-01.001.dwg |
| ИЗГОТВИЛИ: | ИМЕ: | ПОДПИС: | ТАБЛО "ОБСЛУЖВАЩО СГРАДА" ПРИНЦИПНО-МОНТАЖНА СХЕМА |
| ПРОЕКТАНТ | Д. ИБРАМ | | |
| ПРОВЕРИЛ | Д. АТАНАСОВ | | |
| ОДОБРИЛ | Д. АТАНАСОВ | | |
| SWECO ENERGOPROEKT JSC. | | | № 692.00.0_R08-01.001 |