


- ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Тръбите за водопроводна инсталация за битово-битови нужди от полипропилен са както следва:  
- за студена вода - PN10;  
- за топла вода - PN16.
  2. Всички новопроведени тръби да бъдат монтирани в топлоизолация.
  3. Всички хоризонтални участъци на тръбопроводите се изпълняват по мярка от място.
  4. При монтажа на тръбите, стриктно да се спазват указанията на фирмата производител.
  5. Да се предвидят компенсатори за линейна деформация на разстояния съгласно техническата спецификация на фирмата производител или вносителя на тръби.
  6. Височината на монтиране на водочерпните спецификации на проектираните санитарни прибори. Когато няма други данни, тази височина се приема, мерено от готов под, както следва:  
- за смесителя за тоалетна мивка - 1м  
- за смесителя за душ - 1м.
  7. Крепежните скоби да са с гумена вложка.
  8. Максималните разстояния между крепежните скоби за PP20 е Lmax=0,80m.
  9. Тръбите за топла вода в етажните отклонения са на 0,6м от кота готов под, а за студена вода на 0,5м от кота готов под.

- ЛЕГЕНДА
- студена вода
  - топла вода
  - съществуващ водопровод за студена вода
  - съществуващ водопровод за топла вода
  - PP полипропиленови тръби
  - ВВК вертикален водопроводен клон
  - и спирателен кран (СК)
  - и спирателен кран с изпразнител (СКИ)
  - и съществуващ водомерен възел



Съгласували:	
Част Архитектурна:	арх. Георги Палов
Проектант част Конструктивна и ПБ:	инж. Живко Иванов
Проектант част ВК:	инж. Кирил Стоменов
Проектант част Електро:	инж. Георги Кантарев
Проектант част ПБ:	инж. Божидар Марков
Проектант част ОВК:	инж. Ташка Христова
Проектант част ЕЕ:	инж. Захарина Асенова

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ

RC Design 3  
"Арх. Ст. Димитров" БООД

София, ПК 1336, бул. "Дж. Неру" № 29, Мили МОП Люлин ет.2,  
офис 2, тел.: 02 9277354, факс: 02 9277359, www.rcdesign.bg

Възложител: Столична Община, чрез концесионер "Софийска вода" АД

Обект: Реконструкция на сграда "Въздухоулавна" в ПСОВ "Кубратово",  
находяща се в град София, Столична община - район "Сердика", поземлен  
имот с идентификатор 68134.519.15

Етап II: Реконструкция на вътрешни инсталации и подови настилки

Проектант: инж. Кирил Стоменов

Съдържание: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА + 4.50 ВОДОПРОВОД

Чертеж No: 1

Мащаб: М 1:50

Част: ВиК

Фаза: Работна

Дата: 2018

Рев.: 0

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
КОТА +4,50