Метантанкове					
Помещение		площ	под	стени	таван
1.	Помпено пом.	211.76м²	мозаечни плочи	блажна боя, латекс	латекс
2.	Коридор 1	16.51м²	гранитогрес	блажна боя, латекс	латекс
3.	Контролна зала	53.50м²	гранитогрес	латекс	окачен таван
4.	Работилница	15.03м²	циментова замазка	блажна боя, латекс	латекс
5.	Абонатна	17.76м²	замазка	блажна боя, латекс	латекс
6.	Помещение 1	53.24м²	гранитогрес	блажна боя, латекс	латекс
7.	Помещение 2	17.18м²	гранитогрес	латекс	окачен таван
8.	Помещение 3	16.90м²	гранитогрес	блажна боя, латекс	латекс
9.	Коридор 2	2.97м²	гранитогрес	блажна боя, латекс	латекс
10.	Съблекалня	9.65м²	гранитогрес	фаянс, латекс	латекс
11.	Склад	1.27м²	гранитогрес	блажна боя, латекс	латекс
12.	WC	2.78м²	гранитогрес	фаянс, латекс	латекс
13.	Баня	1.33м²	гранитогрес	фаянс, латекс	латекс

Легенда:

1 – Осев вентилатор с дебит 5000м3/ч и напор 350Па Nел.1,1kW/400V

2 – Въздухоотоплителен апарат на вода 15квт.Nел.200W/230V

Помпено помещение Нсв.= 8.90

Абонатна станция Абонатна Нсв = 3,55

Работилница Нсв = 3,55

Коридор 1 Нсв = 3,40

Коридор 2

Съблекалня Нсв = 3.40

Склад

Баня

Пом. 3 Нсв = 3,60

Пом. 2 Нсв = 3,70

Контролна зала Нсв = 2.80

Помещение 1

Трафопост 1

Трафопост 2

Водосъбирател

Водоразпределител

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА ±0,00

Съгласували:	
Част Архитектурна: арх. Георги Палов	
Проектант част Конструктивна и ПБЗ: инж. Живко Иванов	
Проектант част ВиК : инж. Кирил Стаменов	
Проектант част Електро: инж. Георги Кантарев	
Проектант част ПБ: инж. Божидар Марков	
Проектант част ЕЕ: инж. Захарина Асенова	

ERC Design "Ар Си Дизайн" ЕООД

София, ПК 1336, бул. "Дж. Неру" № 29, Мини МОЛ Люлин ет.2, офис 2, тел.: 02 9277354, факс: 02 9277359, www.rcdesign.bg

Възложител: Столична Община, чрез концесионер „Софийска вода"АД

Обект: Реконструкция на сграда " Помпена станция за СУ" в ПСОВ "Кубратово", находяща се в град София, Столична община- район "Сердика", поземлен имот с идентификатор 68134.519.15

Етап I: Дейности за повишаване енергийната ефективност (съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност", процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия - BG16RFOP002-3.002)

Проектант:					
инж. Т.Христова					
Съдържание: Отоплителна и вентилационна инсталации. План					
Чертеж No:	Мащаб:	Част:	Фаза:	Дата:	Рев.:
1/3	М: 1:50	ОВК	Работна	2018	2