

ПРОТОКОЛ №1

На 16.07.2020 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-163/16.07.2020г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. **Николета Тричкова** - Старши специалист „Снабдяване“

и

ЧЛЕНОВЕ:

2. **Ивайло Колев** – Главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ при Столична община;

3. **Радослав Маринов** - Главен експерт „Управление на водопроводната мрежа“;

4. **Елена Петрова** - Юриконсулт;

5. **Златка Димитрова** - Мениджър „Регулаторно счетоводство“;

и резервни членове:

6. **Радостина Христова** - Мениджър „Управление на договори по капиталови проекти“;

7. **Стилиян Калчунков** - Ръководител звено „Електро КИП и А“;

8. **Екатерина Друмева** – Старши бизнес анализатор;

9. **Маргарита Лазарова** - Старши мениджър „Правен отдел“;

10. **Тонка Чолакова** - Юриконсулт;

11. **Анелия Петрова** - Юриконсулт;

12. **Петя Иванова** - Юриконсулт;

13. **Анна Кочвалова** – Юриконсулт;

14. **Звезделина Борисова** - Мениджър „Снабдяване“;

15. **Грета Събева** - Старши специалист „Снабдяване“;

16. **Марияна Братованова** - Старши специалист „Снабдяване“;

17. **Елена Петкова** - Старши специалист „Снабдяване“;

18. **Сергей Поборников** - Старши специалист „Снабдяване“;

19. **Кристина Донева** - Старши специалист „Снабдяване“;

20. **Христо Зангов** - Старши специалист „Снабдяване“;

21. **Иван Къчев** - Старши специалист „Снабдяване“;

22. **Илиана Горелска** - Координатор „Снабдяване“;

23. **Станимир Ангелов** - Началник отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ при Столична община;

24. **Светла Захариева** - Главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ при Столична община,

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер **ТТ001939** и предмет **„Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка“**, открита с Решение номер СН-134/11.06.2020г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 15.06.2020г. под номер 00435-2020-0037, с предмет разделен на следните обособени позиции: **първа обособена позиция** - „Доставка на фланшови спирателни кранове“, **втора обособена позиция** - „Доставка на фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка“ и **трета обособена позиция** - „Доставка на фланшови спирателни кранове с възможност за монтаж на електро задвижка“, да отвори представените оферти за участие, да оповести съдържанието им и да разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Ивайло Колев

Радослав Маринов

Елена Петрова

Златка Димитрова

Николета Тричкова

На публичното заседание на Комисията на 16.07.2020г. от 10:00 часа за отваряне на представените оферти присъстваха: Георги Николов - упълномощен представител на „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД и Григор Недялков - упълномощен представител на „Васил Василев КВС-3“ ЕООД.

Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, след като получи от Председателя протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и членовете ѝ подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра в който са описани офертите при подаването им.

№	1	2
Дата и час на подаване:	15.07.2020г., 11:05ч.	15.07.2020г., 15:43ч.
Участник - фирма:	„Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД Учредители: „Ен Ем Джи Интернешънъл“ ООД с ЕИК 203094697 „Про Арм“ ЕООД с ЕИК 131453327	„Васил Василев КВС-3“ ЕООД, ЕИК 175020594
Обособена позиция	1, 2 и 3	1
Тел.:	02/850 5173	02/885 3880
Факс:	02/850 5173	02/887 9511
Имейл:	nmg.international@abv.bg	info@kvs3.com
Представявана от:	Мария Петева Николова – Водещ член на консорциума	Васил Соколов Василев - Управител
Адрес на управление:	гр. София 1408, ул. Мила Родина №26, вх. А, ет. 5, ап. 15	гр. София 1138, бул. „Цариградско шосе“ №164
№	3	
Дата и час на подаване:	15.07.2020г., 15:57ч.	
Участник - фирма:	„ДМ АРМАТУРЕН“ ЕООД ЕИК 131309309	
Обособена позиция	1, 2 и 3	
Тел.:	02/931 1277	
Факс:	02/931 0436	
Имейл:	hawle@hawle.bg	
Представявана от:	Диана Георгиева Младенова - Управител	
Адрес на управление:	гр. София 1330, ж.к. Бизнес център Сердика, бул. Акад. Иван Гешов № 2Е, сграда 3, ет. 1, офис 110	

1. „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД - участва за първа, втора и трета обособени позиции.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника, оповести съдържанието и констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. Трима членове на комисията подписаха гърба на техническите предложения и плик „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на присъстващият представител на „Васил Василев КВС-3“ ЕООД да подпише гърба на техническите предложения и плик „Предлагани ценови параметри“, като той се възползва от това си право и подписа документите за първа обособена позиция.

КОМИСИЯ				
<i>Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП</i>				
Ивайло Колев	Радослав Маринов	Елена Петрова	Златка Димитрова	Николета Тричкова

2. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД - участва за първа обособена позиция.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника, оповести съдържанието и констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответната обособена позиция. Трима членове на комисията подписаха гърба на техническите предложения и плик „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на присъстващият представител на „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД да подпише гърба на техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“, като той се възползва от това си право.

3. „ДМ АРМАТУРЕН“ ЕООД - участва за първа, втора и трета обособени позиции.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на Участника, оповести съдържанието и констатира, че същата съдържа документите по чл.39, ал. 2 и 3 от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. Трима членове на комисията подписаха гърба на техническите предложения и плик „Предлагани ценови параметри“.

Комисията предложи на присъстващите представители да подпишат гърба на техническите предложения и плик „Предлагани ценови параметри“, като те се възползваха от това си право. Представителят на „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД подписа документите за втора и трета обособени позиции. Представителят на „Васил Василев КВС-3“ ЕООД подписа документите за първа обособена позиция.

Съгласно заповедта за комисия мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията е отдел „Снабдяване“.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

На предидица от закрити заседания, считано от 16.07.2020г. Комисията разгледа по същество документите в офертите на Участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи следното:

1. „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД - За обособените позиции за които участва, Участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания и същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

2. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД - За обособената позиция за която участва, Участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания и същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

3. „ДМ АРМАТУРЕН“ ЕООД - За обособените позиции за които участва, Участникът е представил изискуемите от възложителя документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания и същите отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Комисията разгледа техническите предложения от офертите на допуснатите участници, чиито документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП, включително и предоставените мостри изискани съгласно т.17.5.3. от Инструкциите към участниците от документацията. Констатациите на комисията са както следва:

ЗА ПЪРВА ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

1. „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД - Участникът е представил изисканите в т. 17.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. При прегледа на представените мостри Комисията установи следните несъответствия:

КОМИСИЯ				
<i>Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП</i>				
Ивайло Колев	Радослав Маринов	Елена Петрова	Златка Димитрова	Николета Тричкова

Кранове

1.1. Предоставените мостри на кранове с диаметър от ф80 до ф300мм са с развиващи се салници, което не отговаря на изискването съгласно т. 3.5.1.8. от РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА - „Тялото на салниците трябва да е изработено от неръждаема стомана според БДС EN10088 или еквивалент. Маншоните трябва да представляват интегрална част от отливката на салника. Самия салник трябва да бъде вграден в чугунената отливка. Не се допуска да има развиващи се части от салника по външната страна на корпуса на крана“.

1.2. Върху крановете с диаметър от ф80 до ф300мм липсва обозначение на кой стандарт отговарят, което не отговаря на изискването съгласно т. 3.5.1.16. от РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА - „Върху корпуса на всички кранове трябва да има лепенка (обозначение), на която да е написан стандарта на който отговарят“. Липсва и наименованието на производителя, поради което за Комисията не става ясно дали крановете са на декларираната от доставчика фирма производител „BATICOS“ или са на друг производител.

Шишове

1.3. Съгласно т. 3.5.2.4. от РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА – „..... Шапката трябва така да е конструирана, че да не може да пропада свободно по шиша, дори да не е завито болтчето“. Комисията констатира, че за кранове с диаметър от ф80 до ф200мм това условие не е спазено.

1.4. Комисията констатира, че за кран с диаметър от ф300мм квадрата на шиша е 16/16мм, което не отговаря на изискването съгласно т. 3.5.2.1. от РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА – „Шишовете трябва да бъдат от плътен квадрат с минимални размери както следва: За диаметър от ф50 до ф150мм – 15/15мм; За диаметър от ф200 до ф600мм – 25/25мм“.

1.5. Комисията констатира, че за кранове с диаметър над ф250мм връзката между крана, бурето и шиша е с болт, което не отговаря на изискването съгласно т. 3.5.2.3. от РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА – „Връзката между крана, бурето и шиша трябва да е с шпалентове“.

1.6. Комисията констатира, че за всички диаметри шишовете са така конструирани, че има разстояние между предпазната капачка на шиша и самия кран, особено изразено при големите диаметри (20-30мм). Същите предпазни капачки са прихванати към кожуха с тиксо което е недопустимо и не отговаря на изискването съгласно т.3.5.2.5. – „Кожуха на шиша да е изработен от полиетиленова тръба с минимален диаметър ф63мм. Същия трябва да бъде надеждно защитен с пластмасови капачки от навлизане на инертни материали в кожуха“.

С оглед описаното Комисията счита, че техническото предложение на Участника за първа обособена позиция не отговаря на изискванията на възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията няма да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника и ще предложи на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2. „Васил Василев КВС-3“ ЕООД - Участникът е представил изискваните в т. 17.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. При прегледа на представените мостри Комисията установи следните несъответствия:

Шишове

2.1. Съгласно т. 3.5.2.5. от РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА – „Кожуха на шиша да е изработен от полиетиленова тръба с минимален диаметър ф63мм.“ . Комисията констатира, че за кранове с диаметър от ф80 до ф150мм кожуха е ф50мм, т.е. това условие не е спазено.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Ивайло Колев

Радослав Маринов

Елена Петрова

Зларка Димитрова

Николета Тричкова

С оглед описаното Комисията счита, че техническото предложение на Участника за първа обособена позиция не отговаря на изискванията на възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията няма да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника и ще предложи на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

3. „ДМ АРМАТУРЕН“ ЕООД - Участникът е представил изисканите в т. 17.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. При прегледа на представените мостри Комисията установи следните несъответствия:

Кранове

3.1. Предоставените мостри на кранове с диаметър ф300 и ф350мм са с развиващи се салници, което не отговаря на изискването съгласно т. 3.5.1.8. от РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА - „Тялото на салниците трябва да е изработено от неръждаема стомана според БДС EN10088 или еквивалент. Маншоните трябва да представляват интегрална част от отливката на салника. Самия салник трябва да бъде вграден в чугунената отливка. Не се допуска да има развиващи се части от салника по външната страна на корпуса на крана“.

3.2. Комисията констатира, че кран с диаметър ф350мм е с намалено сечение, което не отговаря на изискването съгласно т. 3.5.1.5. от РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА – „Не се допускат кранове със стеснено сечение“.

С оглед описаното Комисията счита, че техническото предложение на Участника за първа обособена позиция не отговаря на изискванията на възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията няма да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника и ще предложи на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

1. „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД - При преглед на изисканите в т. 17.5 от Инструкциите към участниците документи, Комисията установи следните несъответствия:

Електро задвижки

1.1. Комисията констатира, че Участникът е предложил серия електро задвижки, без да посочва конкретен модел от тази серия и технически характеристики на стоките с които участва съгласно изискването посочено в т. 17.5.2. от документацията – „Техническо предложение с пълно описание на техническите характеристики на стоките от Ценовата таблица, с които участникът участва в процедурата. Техническото предложение трябва да бъде изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. В техническото предложение на участника следва да бъдат посочени и производителя, марката и модела на съответните стоки. Техническото предложение.....“. На база предоставените документи в техническото предложение на Участника, Комисията не може да определи дали предложените стоки отговарят на изискванията съгласно т. 3.5.3.1., 3.5.3.2., 3.5.3.3. и 3.5.3.4. и съответните им подточки от РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

С оглед описаното Комисията счита, че техническото предложение на Участника за втора обособена позиция не отговаря на изискванията на възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията няма да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника и ще предложи на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Ивайло Колев

Радослав Маринов

Елена Петрова

Златка Димитрова

Николета Тричкова

2. „ДМ АРМАТУРЕН“ ЕООД - Участникът е представил изисканите в т. 17.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

1. „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД - При преглед на изисканите в т. 17.5 от Инструкциите към участниците документи, Комисията установи следните несъответствия:

Електро задвижки

1.1. Комисията констатира, че Участникът не е предложил конкретно еднозначно определено Техническо предложение с пълно описание на техническите характеристики на стоките от Ценовата таблица, с които участникът участва в процедурата, съгласно изискването посочено в т. 17.5.2. от документацията.

С оглед описаното Комисията счита, че техническото предложение на Участника за трета обособена позиция не отговаря на изискванията на възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията няма да отвори планк „Предлагани ценови параметри“ на участника и ще предложи на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2. „ДМ АРМАТУРЕН“ ЕООД - Участникът е представил изисканите в т. 17.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

На база констатациите си, описани по-горе, Комисията предлага на Възложителя:

Участникът „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД да бъде отстранен от участие в процедурата за първа, втора и трета обособени позиции, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Участникът „Васил Василев КВС-3“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за първа обособена позиция, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Участникът „ДМ АРМАТУРЕН“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за първа обособена позиция, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Комисията взе решение и предлага на възложителя да прекрати процедура с номер **ТТ001939** и предмет **„Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка“**, като мотивите за това са следните:

1. **ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ** - на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 108, т. 4 от ЗОП, тъй като получените оферти не отговарят на условията за представяне или са неподходящи.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Ивайло Колев

Радослав Маринов

Елена Петрова

Златка Димитрова

Николета Тричкова

2. ЗА ВТОРА И ТРЕТА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - на основание чл. 110 ал. 2 т. 2 от ЗОП, тъй като има само една подходяща оферта за всяка от обособените позиции: Участникът „**ДМ АРМАТУРЕН**“ **ЕООД** с ЕИК 131309309, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, ж.к. Бизнес център Сердика, бул. Акад. Иван Гешов № 2Е, сграда 3, ет. 1, офис 110, представявано от Диана Георгиева Младенова е представил оферта, която отговаря на предварително обявените условия на поръчката за втора и трета обособени позиции, като за този участник не са налице основания за отстраняване от участие в процедурата за същите – той отговаря на критериите за подбор, техническото му предложение съответства на изискванията на поръчката. Въпреки това, наличието на само една подходяща оферта не позволява извършването на сравнение на тази оферта в конкурентна среда. Класирането на само един участник може да доведе до нарушаване на принципа на свободна и лоялна конкуренция. При наличие на само една подходяща оферта липсва важен елемент, с оглед постигане целите на ЗОП при възлагането на обществената поръчка, а именно - принципите, заложи в чл. 2, ал. 1 от ЗОП - осигуряване на свободна конкуренция и пропорционалност. Тъй като ефективното разходване на предвидените за обществената поръчка средства може да бъде постигнато само при осигуряване на конкурентна среда за избор на оферта при оптимално съотношение между качество и цена, предвид това, че е налице възможност за организиране и провеждане на нова процедура за възлагане на обществената поръчка, на база предоставената с разпоредбата на чл.110, ал.2, т.2 от ЗОП оперативна самостоятелност и съобразно изложените мотиви.

Работата на Комисията приключи на 07.04.2021г. с подписване на настоящия Протокол.

Настоящият протокол №1, представлява цялостният и окончателен протокол от работата на Комисията за подбор, разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура с предмет: „**Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка**“

КОМИСИЯ				
<i>Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП</i>				
Ивайло Колев	Радослав Маринов	Елена Петрова	Златка Димитрова	Николета Тричкова