

„Софийска вода“ АД,
ул. „Бизнес парк“ №1,
сграда 2А, ж. к. Младост IV,
град София 1766
ОТДЕЛ „СНАБДЯВАНЕ“
Дата: 25.11.2020 г.
Общо страници: 1

Относно: Искане за разяснение М279409 Получено 24 ное 2020 (вто), 13:59:07 по процедура на събиране на оферти с обява по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 51181/SP-3359 и предмет „Доставка и монтаж (подмяна) на проходни изолатори за силов трансформатор“, публикувана поръчка в ЦАИС ЕОП с идентификатор №00435-2020-0072, обява № D73126 от 18/11/2020

Уважаеми Господа,

В Приложение 1 е записано:

Срок на доставка/ изпълнение – 3 календарни дни, от датата на възлагане, със следното разпределение

първи ден – подмяна на изолатори от 8:30 до 16:00ч и оставяне на съоръжението в резерв;

втори ден – подмяна на изолатори 6 kV от 8:30 до 16:00ч и оставяне на съоръжението в резерв;

трети ден – лабораторни (електрически) измервания и пробовземане от 8:30 до 16:00ч и оставяне на съоръжението в резерв;

Въпрос №1: Така посоченият срок не е изпълним, като нужното време ще бъде 4 последователни работни дни.

Въпрос №2: Технически и физически не е възможно трансформаторът да бъде „оставян в резерв“. За замяна на изводите ще се извършат дейности по демонтаж на оборудване и свързаните с това процедури, като същото може да бъде върнато след края на дейностите.

Отговор на въпроси №1 и №2: Участникът следва да се придържа към поставените изисквания в документацията за участие;

Въпрос № 3: В т. 34, ал 1 на Проекта договора има разлика между цифром и словом на стойността. Нашето разбиране е, че вярното е изписаното словом.

Отговор на въпрос №3: Приема се написаното словом, т.е. два процента, а не четири.

С уважение,
Сергей Поборников
Старши специалист Снабдяване
Тел.: +359 2 8122456. моб: +359(0)885691545. факс: +359 2 8122588; -89
Бизнес парк София/Сграда 2А/ Младост 4/ 1766 София
www.sofiyskavoda.bg; spobornikov@sofiyskavoda.bg