

## ПРОТОКОЛ

На 18.09.2018 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед ДР-578/18.09.2018 г., комисия в състав:

Председател:

ши мениджър "Електромеханична поддръжка";

зводител звено "Енергийни ресурси";  
специалист "Снабдяване";

ектор "Експлоатация и поддръжка";  
иджър "Управление и контрол на договори";  
Мениджър „Снабдяване“;  
арши специалист „Снабдяване“;  
арши специалист „Снабдяване“;  
специалист „Снабдяване“;  
Старши специалист „Снабдяване“;  
ециалист „Снабдяване“;  
Старши специалист „Снабдяване“;  
специалист „Снабдяване“;  
атор „Снабдяване“,

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер **46750/HZ-4457** и предмет **Доставка и монтаж на токоизправителна система, включваща токоизправител и акумулаторна батерия, за оперативно напрежение в подстанция „Пречиствателна“ 110/6 - СПСОВ Кубратово**, публикувана на 10.09.2018 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9080563 и на основание чл. 97 от ППЗОП и правилата определени в ЗОП и ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите предложения на подадените от участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:

№	1	2
Дата и час на подаване:	на 17.09.2018 г. в 15:22 часа	на 17.09.2018 г. в 15:47 часа
Участник- фирма:	<b>„Енерджи Сорс“ ЕООД</b> , ЕИК 203248686	<b>„Валбис Трейд“ ЕООД</b> , ЕИК 175032785
Седалище и адрес на	гр. София 1510, ул. „Васил Кънчев“, № 26	гр. София 1111, ул. „Златоструй“ № 18А

управление:		
Тел.:	02 4444652	02 9715590
Факс:	02 4444653	02 9715592
Имейл:	<a href="mailto:office@nrqsource.eu">office@nrqsource.eu</a>	<a href="mailto:office@valbis.com">office@valbis.com</a>
Представяван от:	Владимир Въртийски - Управител	Тодор Тодоров – Управител
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ №52	гр. София 1111, ул. „Златоструй“ № 18А
№	<b>3</b>	<b>4</b>
Дата и час на подаване:	на 17.09.2018 г. в 15:54 часа	на 17.09.2018 г. в 16:18 часа
Участник- фирма:	<b>„МАРПЕКС“ ООД</b> , ЕИК 040380813	<b>„АБК СИСТЕМИ“ ООД</b> , ЕИК 202800473
Седалище и адрес на управление:	гр. София 1505, ул. „Земен“ № 2, вх. Г, ап.69	гр. София 1517, ж.к. Сухата река, ул. „Витиня“ №2Ж
Тел.:	02 9640840	02 9556630
Факс:	02 9640861	02 9554870
Имейл:	<a href="mailto:office.marpex@gmail.com">office.marpex@gmail.com</a> ; <a href="mailto:i.ivanov@marpex.bg">i.ivanov@marpex.bg</a>	<a href="mailto:info@abcsystems.bg">info@abcsystems.bg</a>
Представяван от:	Владимир Сивев – Управител	Мария Паунова-Владиминова – Управител
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 67, ет. 2, ПК2	гр. София 1517, ж.к. Сухата река, ул. „Витиня“ №2Ж

На откритото заседание на комисията присъстваха следните представители от страна на участниците – Владимир Въртийски – Управител на „Енерджи Сорс“ ЕООД, Красимир Йорданов – упълномощен представител на „АБК СИСТЕМИ“ ООД и Иван Иванов – упълномощен представител на „МАРПЕКС“ ООД.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, комисия в състав \_\_\_\_\_ разгледаха по същество подадените документи в офертите за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя.

1. „Енерджи Сорс“ ЕООД.

1.1. С писмо от 02.10.2018 г. комисията извърши проверка на заявени от участника „Енерджи Сорс“ ЕООД данни в офертата си, като изпратеното писмо е със следното съдържание:

„В т. 24 Проектен експлоатационен срок от Приложение 3 Изисквания за доставка и монтаж на акумулаторна батерия киселинен тип - технология VRLA /AGM/, 150Ah на офертата си сте посочили проектен експлоатационен срок - >12 години. Същото е посочено и в т.

7 Проектният експлоатационен срок (Design Life) на АБ да бъде Very Long Life, съгл. EUROBAT (>12 год.) на Приложение 4 Общи изисквания за вентилно регулирана, херметизирана, оловно киселинна акумулаторна батерия (VRLA) по технология AGM, проектирана за продължителна работа в енергетиката, а именно "Проектният експлоатационен живот (Design Life) на АБ е над 12 години т.е. VERY LONG LIFE съгласно EUROBAT – Приложено", за доказване на което е приложена брошура от производителя на батерията с посочена в нея информация за класификацията на предложената батерия съгласно Eurobat 2015. Същевременно в оферта си сте представили Декларация за съответствие от производителя на предложената батерия ЕнерСис АД който гласи „..., че акумулаторите тип PowerSafe V-FT – 12V155FS са с проектен експлоатационен живот – 12 години при 20°C – „Very Long Life” съгласно Eurobat 2015“.

Моля за разяснение какъв е Проектният експлоатационен срок на предложената батерия – съгласно описаните документи в офертата Ви“.

Комисията предостави срок от 5 работни дни за представяне на писменото разяснение или допълнителни доказателства за данните, посочени в офертата на участника - от получаване на писмото.

Участникът „Енерджи Сорс“ ЕООД представи писменото разяснение в посочения срок, като в него посочва, че „Акумулаторните батериите PowerSafe 12V155FS, които предлагаме по дадената процедура се класифицират Very Long Life според Eurobat 2015 или повече от 12 години проектен експлоатационен живот. В приложения документ, издаден от производителя EnerSys е изпуснат знака за по-голямо като се е имало предвид, че се подразбира от дефиницията в класификатора Eurobat 2015. За доказателство, изпращаме коригирана “Декларация за съответствие”, издадена от производителя”. Комисията прие така представените разяснения и счете, че предложената акумулаторна батерия отговаря на техническите изисквания на възложителя.

След преглед на представените документи, комисията констатира следното:

1.2. В представеното от участника, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата “Техническо предложение – Участникът попълва всички клетки от Приложения 1, 2, 3 и 4 (по образец) и ги представя с включена в тях подробна техническа информация за предлаганото от него оборудване, съобразно изискванията на Възложителя. В случай, че дори една клетка не е попълнена, офертата на Участникът няма да бъде оценявана”, т. 19. на Приложение 1, участникът не е представил “метода за оценка” за показателя „MTBF - средно време между аварията (Mean Time Between Failure)” а е посочил като информация „10\*10<sup>5</sup> определено на база опита от експлоатация на над 200 токоизправителя със средно време на работа 10 години“.

С оглед на горната констатация комисията предлага на възложителя участникът „Енерджи Сорс“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия – предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

2. „Валбис Трейд“ ЕООД – след преглед на представените документи, комисията констатира следното:

2.1. В представеното от участника, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата “Техническо предложение – Участникът попълва всички клетки от Приложения 1, 2, 3 и 4 (по образец) и ги представя с включена в тях подробна техническа информация за предлаганото от него оборудване, съобразно изискванията на Възложителя. В случай, че дори една клетка не е попълнена, офертата на

Участникът няма да бъде оценявана", т. 19. на Приложение 1, участникът не е представил "метода за оценка" за показателя „MTBF - средно време между авариите (Mean Time Between Failure)" а е посочил като информация „ $10 \cdot 10^5$  определено на база опита от експлоатация на над 200 токоизправителя със средно време на работа 10 години".

- 2.2. В представеното от участника, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата "Техническо предложение – Участникът попълва всички клетки от Приложения 1, 2, 3 и 4 (по образец) и ги представя с включена в тях подробна техническа информация за предлаганото от него оборудване, съобразно изискванията на Възложителя. В случай, че дори една клетка не е попълнена, офертата на Участникът няма да бъде оценявана", т. 24. на Приложение 3, участникът е посочил "Проектен експлоатационен срок" съответно „>12 години", както и в т. 7. на Приложение 4, участникът е посочил "Проектният експлоатационен срок (Design Life) на АБ да бъде Very Long Life, съгл. EUROBAT (>12 год.)" съответно „Проектният експлоатационен срок (Design Life) на АБ е Very Long Life, съгл. EUROBAT (>12 год.)" но в приложената по отношение на акумулаторната батерия информация е записано, че са „с 10-годишен експлоатационен живот...".

С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „Валбис Трейд“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия – предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

3. „МАРПЕКС“ ООД – след преглед на представените документи комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.
4. „АБК СИСТЕМИ“ ООД – след преглед на представените документи, комисията констатира следното:
- 4.1. В представеното от участника, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата "Техническо предложение – Участникът попълва всички клетки от Приложения 1, 2, 3 и 4 (по образец) и ги представя с включена в тях подробна техническа информация за предлаганото от него оборудване, съобразно изискванията на Възложителя. В случай, че дори една клетка не е попълнена, офертата на Участникът няма да бъде оценявана", т. 19. на Приложение 1, участникът не е представил "метода за оценка" за показателя „MTBF - средно време между авариите (Mean Time Between Failure)" а е посочил като информация „ $10 \cdot 10^5$  определено на база опита от експлоатация на над 200 токоизправителя със средно време на работа 10 години".
- 4.2. Участникът не е представил Приложение 3 Изисквания за доставка и монтаж на акумулаторна батерия киселинен тип - технология VRLA /AGM/, 150Ah и Приложение 4 Общи изисквания за вентилно регулирана, херметизирана, оловно киселинна акумулаторна батерия (VRLA) по технология AGM, проектирана за продължителна работа в енергетиката, съгласно изискването в т. 3.11. от обявата "Техническо предложение – Участникът попълва всички клетки от Приложения 1, 2, 3 и 4 (по образец) и ги представя с включена в тях подробна техническа информация за предлаганото от него оборудване, съобразно изискванията на Възложителя. В случай, че дори една клетка не е попълнена, офертата на Участникът няма да бъде оценявана"
- 4.3. В приложената по отношение на акумулаторната батерия информация е записано, че са „с 10-годишен експлоатационен живот...".

С оглед на горните констатации комисията предлага на възложителя участникът „АБК СИСТЕМИ“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, тъй като комисията е констатирала, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия – участникът не е представил описаните по-горе и изискани в обявата приложения и предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията извърши оценка на офертата съответстваща на определените в обявата условия, по критерий за възлагане „най-ниска цена“ по показатели и методика за оценка посочени в обявата, както следва:

№	Наименование на участника, предложил офертата	Оценявано предложение на участника - най – ниска предложена цена, която се формира от сбора на всички редове в Ценовата таблица
1	„МАРПЕКС“ ООД	33500,00

Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на определените в Обявата условия, както следва:

1. „МАРПЕКС“ ООД

Комисията предлага на Възложителя да избере: „МАРПЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, ул. „Земен“ № 2, вх. Г, ап.69, представлявано от Владимир Сивев - Управител за изпълнител на Доставка и монтаж на токоизправителна система, включваща токоизправител и акумулаторна батерия, за оперативно напрежение в подстанция „Пречиствателна“ 110/6 - СПСОВ Кубратово.

Работата на Комисията завърши на 01.11.2018г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

Васи  
Изпълнителен директор  
„Софийска вода“ АД

01.11.2018г.

