

Софийска вода



част от  VEOLIA

ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"

Заличавания на основание ЗЗЛД

УТОЧНЕНИЕ 1

До:	Всички заинтересовани за участие в 46750/HZ-4457 Доставка и монтаж на токоизправителна система, включваща токоизправител и акумулаторна батерия, за оперативно напрежение в подстанция „Пречиствателна“ 110/6 - СПСОВ Кубратово	Дата:	11.09.2018 г.
От:	Христо Зангов		
Тел:	02/81 22 495	Факс:	02/81 22 588/589

Уточнение по Събиране на оферти с обява с номер 46750/HZ-4457 Доставка и монтаж на токоизправителна система, включваща токоизправител и акумулаторна батерия, за оперативно напрежение в подстанция „Пречиствателна“ 110/6 - СПСОВ Кубратово.

Във връзка с възникнали въпроси на фирми, прилагаме следното уточнение:

Въпрос 1: Записано е 100/6 - СПСОВ Кубратово. Какво означава 110/6, това kV ли е или друго?

Отговор на въпрос 1: 110/6 е kV и няма отношение към доставката на токоизправителя. Това е системното напрежение в подстанцията Кубратово 110/6 и е свързано с наименованието на обекта.

Въпрос 2: Това означава ли преобразуване от 110 променливо напрежение на 6 постоянно напрежение?

Отговор на въпрос 2: Не, не означава преобразуване от 110 променливо напрежение на 6 постоянно напрежение. Преобразуването в подстанцията е от 110 Kv на 6 Kv променливо и няма отношение към доставката.

Въпрос 3: Ако се преобразува напрежение от 110/6 е необходим понижаващ трансформатор, изисквали се ?

Отговор на въпрос 3: Не, не се изисква понижаващ трансформатор.

Въпрос 4: Акумулаторната батерия е какъв капацитет е ?

Отговор на въпрос 4: В т. 5 на Приложение 3 от Обявата е посочен Капацитет на акумулаторната батерия - $\geq 150\text{Ah}$.

С уважение,