

Дата: 19.7.2017 г.

До: Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
Фирма: публично състезание с номер ТТ001630 и предмет
„Доставка на технологично оборудване за хлораторни
станции“

Общо страници:2

От: С. Поборников
Факс: 81 22 588/589
Телефон: 81 22 456

Относно: отговор на поставен въпрос.

Уважаеми Господа,

Във връзка с документацията и подготовката на офертата за участие в горната процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание получихме следното запитване за допълнителни разяснения и уточнения по позициите от ценовата таблица:

Въпрос № 1: Може ли да приемем Вашият повтарящ се номер на позиция **7** като **7.1.** ?

Отговор на въпрос № 1: не е проблем да се номерира с 7.1.

Въпрос № 2: За Ваши позиции 5 до 10 вкл., моля да ни предоставите скица/ чертеж, от който да става ясно мястото на монтаж и типа присъединяване на желаните от Вас вентили за комплектация на колекторите.

Отговор на въпрос № 2: Не е необходимо да представяме чертеж, просто трябва да се оферират събирателните колектори както са обявени в документацията , като в офертата се дава цена само за колекторите без спирателните кранове.

Въпрос № 3: Ваша поз. 11 и 12 - Вход от ЛЯВО или вход от ДЯСНО?

Отговор на въпрос № 3: Няма значение от коя страна е входа.

Въпрос № 4: Ваша поз. 20 и 21 - Кои елементи желаете да са включени в комплекта (освен манометъра и ротъметъра)?

- **Вакуум-регулатор;**
- **Регулатор на обратното налягане;**
- **Автоматичен регулиращ вентил.**

Отговор на въпрос № 4: Окомплектовани с Вакуум-регулатор и Регулатор на обратното налягане.

Въпрос № 5: Ваша поз. 22 - С **един** или **два** сферични вентила?

Отговор на въпрос № 5: С два сферични вентила.

Въпрос № 6: Ваша поз. 23 - С **един** или **два** сферични вентила?

Отговор на въпрос № 6: С два сферични вентила.

Въпрос № 7: Ваша поз. 23 - С **вакуум**метър или **манометър**?

Отговор на въпрос № 7: С манометър.

Въпрос № 8: Ваши поз. 30, 31 и 32 - Възможно ли е да са с присъединяване различно от посоченото?

Отговор на въпрос № 8: Възможно е и тръбно присъединяване.

С уважение,
Сергей Поборников
Старши специалист "Снабдяване"