

ОТДЕЛ „СНАБДЯВАНЕ“

РАЗЯСНЕНИЕ 1

До:	До участниците/заинтересованите лица по обществена поръчка с номер ТТ001939 и предмет „Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка“	Дата:	19.06.2020г.
От:	Николета Тричкова		
Имейл	ntrichkova@sofiyskavoda.bg	Факс:	02/8122 588
Тел:	02/8122 443		

Във връзка с постъпили въпроси в законоустановения срок, предоставяме следните разяснения по посочената процедура:

Въпрос 1:

В техническата спецификация т.3.5.1.9 е записано „Допуска се само за размер ф600мм стеблото на крана да бъде с кръгла форма и с минимален диаметър ф36мм.“

Фабрично крановете DN500 и DN600 се произвеждат с кръгла форма на стеблото, с цел монтаж на ръчен редуктор или ел. задвижка. Счита ли се за приемлив вариант да се добави адаптор от сферографитен чугун, произведен от производителя на крановете, с който да се преминае на квадратно сечение за размер DN500.

Отговор на въпрос 1:

Допуска се крана ф500мм да бъде с кръгло вретено, но задължително трябва да има към него фабричен адаптор за преминаване към квадрат.



С уважение,

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679

Николета Тричкова
Старши специалист „Снабдяване“